



अहिल्यानगर महानगरपालिका, अहिल्यानगर

दुरध्वनी क्र.(कार्यालय) ०२४१- २३४३६२२, २३४५१२७, २३४०५२२
अग्निशमन विभाग :- ०२४१ - २३२३३७०, २३२०१००, फॅक्स नं०२४१.- २३२८८३७
Website : www.amc.gov.in E-mail : amc_anr@rediffmail.com



अशाद जा.क्र.९१३

दि. ०३/०३/२०२५

प्रति,
जैन सोशल फेडरेशनचे भागिदार
विश्वस्त श्री संतोष मानकचंद बोथरा
अहिल्यानगर

विषय : अंतिम अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत.

संदर्भ : १) आपला दिनांक २६/१०/२०२३ रोजीचा अर्ज व टोकन न. ३९५६५

२) दि. - ०४/१२/२०२३ चे प्रोव्हिजनल ना हरकत प्रमाणपत्र

३) आपला दिनांक. २५/०२/२०२५ रोजीचा अंतिम ना हरकत दाखला मिळणेबाबतचा अर्ज.

४) मेट्रो फायर सोल्युशन्स औरंगाबाद यांचे दि. २५/०२/२०२५ रोजीचे "A" प्रमाणपत्र

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येते कि, आपले जैन सोशल फेडरेशनचे भागिदार विश्वस्त श्री संतोष मानकचंद बोथरा स.न. १५२/२ प्लॉट.न.१, नालेगाव अहिल्यानगर येथील प्लॉट क्षेत्रफळ ३८७६८ चौ.मी. बांधकाम क्षेत्रफळ १७७७९.५० चौ.मी. इतके असून येथे शैक्षणिक या इमारतीचे बांधकाम झालेले असून दि. २६/०२/२०२५ च्या स्थळ पाहणी नुसार तसेच आपण सादर केलेल्या कागद पत्रानुसार व मे. मेट्रो फायर सोल्युशन्स औरंगाबाद यांचे दि. २५/०२/२०२५ रोजीचे "A" प्रमाणपत्रा प्रमाणे व संदर्भिय पत्र क्रं.२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्रोव्हिजनल ना हरकत प्रमाणपत्रानुसार खालील प्रमाणे उपाययोजना सुस्थितीत आढळून आलेल्या आहेत

- १) इमारतीमध्ये IS:२१९०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ.मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशामक उपकरण बसविण्यात आलेले आहेत
- २) इमारतीमध्ये IS:८८४:१९८५ व ३३८४:१९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या जिऱ्याजवळ बसविण्यात आलेले आहेत
- ३) सदर इमारतीमध्ये वेट रायझर बसविण्यात आलेले आहेत
- ४) सदर इमारतीमध्ये यार्ड हायड्रन्ट बसविण्यात आलेले आहेत
- ५) सदर संपूर्ण इमारतीमध्ये स्प्रिंकलर सिस्टीम बसविण्यात आलेले आहेत
- ६) प्रत्येक इमारतीच्या अंडर ग्राउंड १५०००० लिटर क्षमतेची व ट्रेसेस टॅक २०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर २२८० LPM इलेक्ट्रीक २ नग, तसेच २२८० LPM २ नग डिझेल पंप, व जॉकी पंप १८० लिटर क्षमतेचे २ नग बसविण्यात यावेत.

सदर उपाययोजना बाबत महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ चे कलम (१)/३ नुसार बंधनकारक असून असे परिक्षण सदर अधिनियमातील कलम (३) ३नुसार अनुज्ञाप्ती धारक अभिकरणा (Licensed Agency) कडून करून घेवून सदर अहवाल वर्षातून दोन वेळा जानेवारी व जुलै मध्ये तपासणी करून व "ब" प्रमाण पत्रासह तसा अहवाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्याकडे, मध्यवर्ती कार्यालय अग्निशमन विभाग माळीवाडा, अहिल्यानगर या कार्यालयास सादर करावा

महाराष्ट्र अग्नि प्रतीबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना २००६ अन्वये "अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते सदरील ना हरकत प्रमाणपत्र दि. ०३/०३/२०२६ पूर्वी नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे



(शंकर उत्तम मिसाळ)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अहिल्यानगर महानगरपालिका